


- ⊠ REGISTRO DE 1,16 M X 1,16 M X ,90 M
- REGISTRO PREFABRICADO DE 40X40X40
- ◻ CONTACTOR CON FOTOCELDA
- 🔦 LUMINARIA QV 250 W VAPOR DE SODIO EN POSTE CON BRAZO TUBULAR DE 2" Ø 2,4 M DE LONGITUD
- TUBERIA SUBTERRANEA

CONTROL DE REVISIONES				 Servicios y Soluciones Profesionales <small>sp_profesionales@yahoo.com.mx</small>	
4				APROBADO POR _____	PROYECTO: _____
3				REVISADO POR _____	PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA OESTE
2				DISEÑADO POR ING. JALIH GUERRER ALARIS	TITULO: _____
1				DISEÑADO POR ING. JALIH GUERRER ALARIS	ALAMBRADO EXTERIOR
0				21/10/13	
REV.	DESCRIPCIÓN	APROBADO	REVISADO	UNIDADES: R/U	EN ESCALA