



NOTAS:

- LA TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO ES PVC SERIE 20, DESDE 8"Ø HASTA 18"Ø. CUALQUIER OTRO DIÁMETRO MAYOR SE ESPECIFICARÁ EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- CONSTRUIR CADA POZO DE VISITA A NO MÁS DE 90 MTS. ENTRE POZO Y POZO, ESTOS SE UTILIZAN PARA LA UNIÓN DE DOS O VARIAS TUBERÍAS Y EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIÁMETRO, DIRECCIÓN Y PENDIENTE.
- DEBERÁ DEJAR INDICADO EN EL PLANO PARA LA RECEPCIÓN DE LA RED, EN DONDE DEJA INSTALADA LA DESCARGA SANITARIA.

Observaciones:

Escala: SIN ESCALA

Proyecto: DIRECCIÓN DE PROYECTOS ING. LESSLY BUENO SÁNCHEZ
 V.o.B.o. Director General de Agua Potable y Drenaje Sanitario: ING. GILBERTO ESCOBEDO LEOS

Ubicación: 13 DE SEPTIEMBRE / 18 DE JULIO Y PRIMERA H. Matamoros, Tam.

Revisado por Gerente Técnico: ING. SALVADOR TREVIÑO GARZA

Aprobado por Gerente General: ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA

Modificación Ant.: MAYO 2023

NOTA: LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER ÚNICO DE PROYECTO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

GERENCIA TÉCNICA
 Av. Virgilio Garza Ruiz S/N. Acceso a Frasco, Puerto Rico
 Tels. (888) 150-2141 Y 150-2144

Plano No.: 06 PLANO DE UBICACIÓN